

Odgovor na pitanje u vezi JNMV 31/18.

## **Građevinski radovi na sanaciji dela ambulante Palić**

### **PITANJE:**

Poštovani,

Molimo Vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za radove na sanaciji dela ambulante Palić, broj JNMV 31/18.

Naša pitanja glase:

- kod Poz 3 – koja je debljina zemlje da se planira za iskop?
- kod Poz 4 - koja je debljina potrebne zemlje?
- kod Poz 5 – koja je debljina šljunka i koja je debljina betona?

Unapred se zahvaljujemo i ostajemo sa poštovanjem

### **ODGOVOR:**

-Pozicija 3: potreban ručni iskop zemlje do dubine 1 metar.

-Pozicija 4: potrebna debljina sloja 50 cm.

-Pozicija 5: debljina betona 10 cm, debljina tampon sloja od šljunka 5 cm.